Gewerk	Anlage Nr.	Standort Anlage	KSGR Equipment NR.	Apparatebeschreibung	Bezeichnung Apparate	Strompfad Nr	Schema Nr.
Kälte	B03_TK641	1B-03-006	130852	VL-Temperatur	e25 Zubringer 7/12°C von Haus H	102B5	DDC061
Kälte	B03_TK641	1B-03-006	130852	RL-Temperatur	e25 Zubringer 7/12°C von Haus H	102B6	DDC061
Kälte	B03_TK641	1B-03-006	130852	Messung Kälte	e25 Zubringer 7/12°C von Haus H	102P2	DDC061
Kälte	B03_TK641	1B-03-006	130852	Temp. Fühler VL	Zubringer 7/12°C von Haus H	115B2	DDC061
Kälte	B03_TK641	1B-03-006	130852	Temp. Fühler RL	Zubringer 7/12°C von Haus H	116B2	DDC061
Kälte	B03_TK642	1B-03-006	130852	Durchgangsventil	1 prim.	123Y2	DDC061
Kälte	B03_TK642	1B-03-006	130852	Durchgangsventil	2 prim.	124Y2	DDC061
Kälte	B03_TK642	1B-03-006	130852	Umwälzpumpe		131M1	DDC061
Kälte	B03_TK642	1B-03-006	130852	Revisionsschalter	Umwälzpumpe	131S2	DDC061
Kälte	B03_TK642	1B-03-006	130852	3-Weg Ventil sek.		133Y2	DDC061
Kälte	B03_TK642	1B-03-006	130852	Klappe sek.		134Y2	DDC061
Kälte	B03_TK642	1B-03-006	130852	Temp. Fühler	VL prim.	135B2	DDC061
Kälte	B03_TK642	1B-03-006	130852	Temp. Fühler	RL prim.	136B2	DDC061
Kälte	B03_TK642	1B-03-006	130852	Temp. Fühler	VL sek.	137B2	DDC061
Kälte	B03_TK642	1B-03-006	130852	Temp. Fühler	RL sek.	138B2	DDC061
Kälte	B03_TK643	1B-03-006	130852	Durchgangsventil	1 prim.	143Y2	DDC061
Kälte	B03_TK643	1B-03-006	130852	Durchgangsventil	2 prim.	144Y2	DDC061
Kälte	B03_TK643	1B-03-006	130852	Umwälzpumpe		151M1	DDC061
Kälte	B03_TK643	1B-03-006	130852	Revisionsschalter	Umwälzpumpe	151S2	DDC061
Kälte	B03_TK643	1B-03-006	130852	3-Weg Ventil		153Y2	DDC061
Kälte	B03_TK643	1B-03-006	130852	Klappe sek.		154Y2	DDC061
Kälte	B03_TK643	1B-03-006	130852	Temp. Fühler	VL prim.	155B2	DDC061
Kälte	B03_TK643	1B-03-006	130852	Temp. Fühler	RL prim.	156B2	DDC061
Kälte	B03_TK643	1B-03-006	130852	Temp. Fühler	VL sek.	157B2	DDC061
Kälte	B03_TK643	1B-03-006	130852	Temp. Fühler	RL sek.	158B2	DDC061
Kälte	B03_TK644	1B-03-006	130852	Klappe 1		163Y2	DDC061
Kälte	B03_TK644	1B-03-006	130852	Klappe 2		164Y2	DDC061
Kälte	B03_TK644	1B-03-006	130852	Umwälzpumpe 1		171M1	DDC061
Kälte	B03_TK644	1B-03-006	130852	Revisionsschalter	Umwälzpumpe 1	171S2	DDC061
Kälte	B03_TK644	1B-03-006	130852	Umwälzpumpe 2		173M1	DDC061
Kälte	B03_TK644	1B-03-006	130852	Revisionsschalter	Umwälzpumpe 2	173S2	DDC061
Kälte	B03_TK644	1B-03-006	130852	Temp. Fühler VL		175B2	DDC061
Kälte	B03_TK644	1B-03-006	130852	Temp. Fühler RL		176B2	DDC061
Kälte	B03_TK644	1B-03-006	130852	Differenzdruckfühler		179B2	DDC061
Kälte	B03_TK645	1B-03-006	130852	Expansionsanlage		187E1	DDC061
Kälte	B03_TK100	1B-03-006	130852	Temp. Fühler	Speicher unten	505B2	DDC061
Kälte	B03_TK100	1B-03-006	130852	Temp. Fühler	Speicher unten	506B2	DDC061
Kälte	B03_TK123	1B-03-006	130852	Temp. Fühler	VL WRG	555B2	DDC061